

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"24" марта 2025 г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: мастера участка Курченко А.В., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, Рождественский бульвар, г.Истра, ул.Пролетарская д.1, ул. 25 Лет Октября д.9, ул.Рабочая д.2, Рабочий проезд д.7 были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Расход тепловой энергии с 20.02.2025 по 23.03.2025 (Гкал)
СБ1	M2303002	311,275
СБ2	M2303001	167,381
СБ3	4924	285,43
СБ4	5376	181,75
СБ5	4942	130,50
СБ6	5374	94,07
СБ7	5036	122,12
СБ8	4992	110,83
СБ9	5083	118,07
СБ21	6371	237,16
СБ22/3	6372	199,49
СБ22/6	6376	187,89
РБ1	20102438	95,608 (10.03.25-22.03.25)
РБ2	20132584	317,175
РБ3	18059287	153,181
РБ5	18062343	308,33
РБ7	18066667	298,84
РБ9	17047809	124,255
Пролетарская1	MD203016	190,013
25 Лет Октября 9	EA804050	228,187
25 Лет Октября 9	EA804049	79,144
Рабочий проезд 7	000676-1	136,221 (25.02.25-24.03.25)
Рабочая д.2	M2303008	256,267

Мастер уч.: _____ Курченко А.В.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: мастера участка Курченко А.В., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., г.о. Истра, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, Рождественский бульвар, г.Истра, ул.Пролетарская д.1, ул.25 Лет Октября д.9, Рабочий проезд д.7 были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м³)	Текущие показания (м³)	Расход (м³)
СБ1	ВСХН-50 21350767	88901	91050	2149
СБ2	ВСХН-50 22307641	36952	38024	1072
СБ3	ВСХН-50 1935409	135794	138195	2401
СБ4	ВСХН-50 16345366	124713	125741	1028
СБ5	ВСХН-40 19334800	59581	60554	973
СБ6	ВСХН-40 19302356	56083	57047	964
СБ7	ВСХН-40 16346344	87015	88113	1098
СБ8	ВСХН-40 19334783	53546	54274	728
СБ9	ВСХН-40 19334764	55742	56676	934
СБ21	ВСХН-50 22309875	51614	53130	1516
СБ22	ВСХНд-65 15327640	120570	123477	2907
РБ1	ВСХН-50 21303521	67169	69198	2029
РБ2	ВСКМ 90-50 70101223	32240	34051	1811
РБ3	ВСКМ 90-40 ДГ 411306763	28506	29268	762
РБ5	ВСКМ-90-50 ДГ 088103148	101566	103643	2077
РБ7	ВСКМ 90-50 ДГ 088103116	104190	106193	2003
РБ9	ВСКМ 90-40 ДГ 417102963	39782	40569	787
Пролетарская1	СТВХ 367301579	43309	44831	1522
25 ЛО д.9	ВСХН-50 16338641	134755	135839	1084
Раб.пр.7	СТВХ-65 327500630	105568	106642	1074
Рабочая 2	Питерфлоу РС№40485	176332	177918	1586

Мастер уч.: _____ Курченко А.В.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:



Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"25" марта 2025 г.

АКТ снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: мастера участка Курченко А.В., главного бухгалтера Касымов В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., г. Истра, ул. 25 Лет Октября д.9 были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии.

№ п.п.	Адрес:	№ счётчика:	Расчёт. Кэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход, кВтч
1	Ул. 25 Лет Октября д.9	023232012708	30	5051	5384	9990
2		023232012265	30	3116	3285	5070
3		023232012666	30	2480	2612	3960
4		023232013280	30	3788	4020	6960
5		023232012556	30	4414	4677	7890
6		023232013377	30	5318	5629	9330
7		023231084444	1	2470	2613	143
8		23128611	1	2	2	0
9		023232012199	20	1623	1720	1940
10		023232013281	20	1166	1239	1460
11		23123552	1	14455	15490	1035
12		023232012591	20	1458	1549	1820
13		23138804	1	16156	17089	933
14		023232012670	20	1205	1289	1680
15		023232012637	20	5445	5457	240

Комиссия:

Мастер участка : _____ Курченко А.В.

Гл. бухгалтер: _____ Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела: _____ Никашина О.А.

Утверждаю:



Генеральный директор
ООО «Истра Водоканал-Сервис»
Дмитриев В.Э.
"20" марта 2025г.

АКТ снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: мастера участка Курченко А.В., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, Рождественский бульвар были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:

№ п.п.	№ дома	Модель	№ счётчика	Расчёт. Кэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	СБ1	Меркурий-230	09335334	40	49431	49737	306
2		Меркурий-230	09335389	20	44144	44535	391
3		Меркурий-230	09335735	30	53502	53901	399
4		Меркурий-230	09335860	20	1757,11	1757,11	0
5		Меркурий-230	09335930	20	2700	2712	12
6		Меркурий-230	09336156	30	38683	39050	367
7		Меркурий-230	43372427	30	10103	10306	203
8		Меркурий-230	13139596	20	31509	31771	262
9	СБ2	Меркурий-230	13130907	60	35940	36254	314
10		Меркурий-230	13131008	40	42915	43250	335
11	СБ3	Меркурий-230	15555455	20	49228	49734	506
12		Меркурий-230	15555483	20	3910	3932	22
13		Меркурий-230	15555484	20	29674	29980	306
14		Меркурий-230	15555674	30	27505	27774	269
15		Меркурий-230	15555699	40	32558	32817	259
16		Меркурий-230	15555700	40	28388	28622	234
17		Меркурий-230	15577852	40	29121	29378	257
18		Меркурий-230	15577953	20	2476	2491	15
19	СБ4	Меркурий-230	44113740	50	17875	18337	462
20		Меркурий-230	43829206	40	12136	12471	335
21	СБ5	Меркурий-230	13544970	40	32971	33258	287
22		Меркурий-230	13546965	40	31720	32023	303
23	СБ6	Меркурий-230	13552549	40	21810	21991	181
24		Меркурий-230	13552640	40	30371	30620	249
25	СБ7	Меркурий-230	14257274	40	31734	31989	255
26		Меркурий-230	14289945	40	33538	33790	252
27	СБ8	Меркурий-230	45023984	40	7937	8172	235
28		Меркурий-230	45024104	40	9178	9420	242
29	СБ9	Меркурий-230	14745840	40	27892	28133	241
30		Меркурий-230	15555679	50	25586	25819	233
1	СБ21	Меркурий-230	21692260-14	30	11408	11535	127
2		Меркурий-230	21697574-14	20	26581	26835	254
3		Меркурий-230	21697523-14	30	30474	30821	347
4		Меркурий-230	27397876-16	30	23020	23196	176
5		Меркурий-230	21692156-14	30	16337	16527	190
6		Меркурий-230	21697728-14	40	17410	17574	164
7	СБ22	Меркурий-230	22662591-15	40	17147	17291	144
8		Меркурий-230	22662585-15	40	19429	19600	171
9		Меркурий-230	22662723-15	30	18949	19175	226
10		Меркурий-230	22662672-15	30	25844	26110	266
11		Меркурий-230	22623996-15	40	29947	30265	318
12		Меркурий-230	22662677-15	40	16808	16994	186
13		Меркурий-230	22662773-15	40	19740	19950	210
14		Меркурий-230	45023948	30	6387	6560	173

1	РБ1	Меркурий-230	34724552-18	60	7847	8031	184
2		Меркурий-230	42897991	60	6276	6437	161
3		Меркурий-230	34725233-18	60	9727	9915	188
4		Меркурий-230	34724484-18	60	6275	6392	117
1	РБ 2	Меркурий-230	46029783-22	40	4119	4323	204
2		Меркурий-230	46099118-22	40	5360	5551	191
3		Меркурий-230	46029836-22	40	6734	7019	285
4		Меркурий-230	46048572-22	40	3093	3213	120
5		Меркурий-230	46048573-22	50	4399	4628	229
6		Меркурий-230	45986310-22	50	350	367	17
1	РБ3	Меркурий-230	36295371-18	40	8562	8763	201
2		Меркурий-230	36295412-18	60	12263	12527	264
1	РБ5	Меркурий-230	36336806-18	60	8883	9062	179
2		Меркурий-230	36336788-18	60	8276	8530	254
3		Меркурий-230	36336800-18	60	12648	12893	245
4		Меркурий-230	48017792-23	60	3769	3997	228
1	РБ7	Меркурий-230	36336803-18	60	10036	10196	160
2		Меркурий-230	36336811-18	60	10965	11170	205
3		Меркурий-230	36340359-18	50	7876	8036	160
4		Меркурий-230	36336785-18	50	14574	14875	301
1	РБ9	Меркурий-230	33070578-18	40	8621	8760	139
2		Меркурий-230	33071679-18	60	8467	8654	187

Комиссия:

Мастер уч.:  Курченко А.В.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.




АКТ снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: мастера участка Курченко А.В., главного бухгалтера Касымова В.Ю., начальника абонентского отдела Никашиной О.А. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., г. Истра, ул. Рабочая д.2, Рабочий проезд д.7, Пролетарская д.1 были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии.

№ п.п.	Адрес:	Модель:	№ счётчика:	Козф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход	Расход кВтч
1	Рабочая д.2	Нартис И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241084596	60	1237.82	1616.12	378.3	22698
2		Нартис И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241084901	60	1295.54	1680.81	385.27	23116.2
3		Нартис И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241085078	30	120.35	158.24	37.89	1136.7
Итого по дому							46950.9	
1	Рабочий проезд д.7	Нартис И300-W133-A1R1-230-5-100A-TN-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241040007	1	16315.34	21449.48	5134.14	5134.14
2		Нартис И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241085090	60	854.55	1110.18	255.63	15337.8
3		Нартис И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241085113	60	758.5	974.22	215.72	12943.2
4		Нартис И300-W133-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-RF2400/1-P1-ENKLMQ1V3-D	23241039998	1	8484.04	10420.23	1936.19	1936.19
		Итого по дому						
1	Пролетарская д.1	Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	47672451	40	10094.75	10572.28	477.53	19101.2
2		Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	47672444	40	6195.73	6483.32	287.59	11503.6
3		Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	47554985	20	4209.28	4453.35	244.07	4881.4
Итого по дому							35486.2	

Комиссия:

Мастер участка:  Курченко А.В.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Начальник абонентского отдела:  Никашина О.А.